

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
детский сад № 432 г. Челябинска

454014 г. Челябинск, Комсомольский пр., 82-б, тел. 742-63-01 (факс),
mdou432norm@yandex.ru

От 13.08.21 № 40
На № _____ от _____

Заместителю главного государственного
инспектора г. Челябинска
по пожарному надзору
Е. В Ленц

Информация о выполнении предписания № 22/1/1 по устранению нарушений
требований пожарной безопасности

Администрация МАДОУ ДС № 432, расположенного по адресу г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, 82Б, сообщает, что устранены в полном объеме все нарушения требований пожарной безопасности, установленные в ходе проверки 10.02.2021 в 15 час. 00 мин., а именно:

1. Проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении.
2. Установлены приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток второго этажа, ведущих в группы №11, №12, №6, №7.
3. Обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью.
4. В подвальном помещении не осуществляется хранение оборудования и продукции.
5. В соответствии с областью применения ГОСТ Р 53254-2009 распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы. В нашем учреждении ступеньки наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания, выполнены из железобетона. Поэтому не требуют проводить испытания.

Заведующий



Ф.И. Мариненко