



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

17.08.2022 № ИВ-229-23854

На № 58 от 10.08.2022

Заведующему
МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска»

Мариненко И.И.

Комсомольский пр., 82б,
г. Челябинск, 454014

О направлении решения

Уважаемая Ирина Ивановна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного
инспектора города Челябинска
по пожарному надзору



Е.В. Бухаров

Болодурина Евгения Николаевна
8 (351) 244-35-86

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Болотурнина Е.Н. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22/1/1 от 10 февраля 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 432 г. Челябинска» (далее по тексту — МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., 82б, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 22 от 19 января 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 февраля 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. В подвальном этаже здания осуществляется хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов — предоставлены фотоматериалы на 1 листе.

2. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе трубопроводами в подвальном помещении - предоставлены фотоматериалы на 2 листах.

3. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - предоставлены фотоматериалы на 3 листах. Данный тип лестниц не подвергается испытаниям.

4. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток второго этажа ведущие в группы № 11, № 12 приспособлений для самозакрывания - предоставлены фотоматериалы на 1 листе.

5. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток второго этажа ведущие в группы № 6, № 7 приспособлений для самозакрываний - предоставлены фотоматериалы на 2 листах.


6. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения - предоставлены фотоматериалы на 1 листе.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения

предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22/1/1 от 10 февраля 2021 года.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



Е.Н. Болодурина